

## 質疑(応答記録)

公告No. : No.1

公告日 :平成30年 4月 9日

工事名(件名) :市立四日市病院MRI室ほか改修工事設計業務委託

No.	質 疑 事 項	回 答
1	「IV. 官公署その他への手続き」で今回業務は、確認申請の提出は必要ですか。 中高層条例も今回該当しますか。	確認申請及び中高層条例は不要ですが、安全計画届等の手続きは必要となります。
2	MRI室に改修する場合、荷重が大きいため構造検討が必要と思われますが、業務に含まれますか。	MRI設置場所は、1階で土間コンクリートとなっているため、構造の検討は不要と判断しています。
3	今回の改修でRC壁の撤去はありますか。ある場合、構造の検討は必要ですか。	今回の改修でRC壁の撤去はあります。 当該壁は耐震壁ではなく、構造の検討は不要と判断しています。
4		
5		
6		