

○事業名称：市立四日市病院地下水供給事業

■ 企画提案書質疑(応答記録)

番号	項目	質問内容	回答
1	上水使用水量	平成22年度上水使用水量166,000m ³ のうち上水用受水槽への供給水量と雑用水受水槽への供給水量の割合を教えてください。	上水約69%、雑用水約31%になります。
2	処理水水質について	設備に関する基本要件において設備から供給される水質を規定されているが、給水末端での水質が装置出口での水質のどちらでしょうか。	装置出口での水質です。
3	院内配置図について (依頼)	病院内のシステム設置予定場所とサービス棟との位置関係(配置)が判る図面およびサービス棟内受水槽、一次電源分電盤の配置が判る図面(平面図)があれば、コピーを頂きたい。	別途CADデータをご利用ください。
4	工事仕様について	装置設置における付帯設備工事の仕様は、公共建築工事標準仕様書(平成22年度版)に基づく必要がありますか。	原則、公共建築工事標準仕様書(平成22年度版)に基づいてください。
5	耐震性について	耐震設計は、建築設備耐震設計・施工指針に基づく必要がありますか。	原則、建築設備耐震設計・施工指針に基づいてください。
6	導入計算書	提案予定では処理できない水質が確認できた場合の想定対策について導入計算書及び資料の提出はいかが致しましょうか。従量使用量方式ですので従量使用量は、変動なくさせていただきよう検討いたします。ただシステム内容が変わることで電気料金、下水道料金が変わり、削減率の変動があると思われます。提案予定の導入計算書とは別の想定導入試算書の提出をさせて頂いた方がよろしいでしょうか。	想定導入試算書の提出は必要ありません。
7	設備に関する要件について	機器詳細仕様書、ポンプ能力計算書、システムフロー図等についてA4用紙2枚にまとめる事が困難かと思われませんが各提案項目につきA4サイズ2枚は厳守でしょうか。	機器詳細仕様書、ポンプ能力計算書、システムフロー図等については必要な枚数を提出してください。ただしサイズはA4とします。