

■市立四日市病院E S C O事業

質疑回答書

No.	質 問	回 答
1	提案募集要項内13ページの機器更新見込額210,000千円は消費税込みの金額でしょうか。	消費税込みの金額です。
2	提案募集要項内26ページの「主任技術者または監理技術者の国家資格証等」を参加表明時に提出する担当については、翌年度のE S C O事業工事の際、変更しても宜しいでしょうか。	提出できる担当は最大2名までとし、その中から選定するものとします。なお、止むを得ない場合以外、技術者の変更は認められないものとします。
3	提案募集要項内27ページの都市ガス(13A)のm3単位は、一次エネルギー換算及びCO2排出係数の場合はNm3(ノルマル)で、ベースラインや既設ボイラのガス使用量の場合はSm3(スタンダード)でよろしいでしょうか。 また、その場合、Nm3(ノルマル)からSm3(スタンダード)への換算係数をご提示願えますでしょうか。	都市ガスの使用量はスタンダードです。 また、エネルギーに関する換算値は、提案募集要項P27に記載のとおりです。
4	E S C O設備の固定資産税は非課税と考えてよろしいでしょうか。	当院自己資金活用分のE S C O設備については、事業者の固定資産税の対象外です。
5	貴病院では、年次電気設備点検に伴う停電はありますか。 また、工事計画に伴う停電可能時間はありますか。	通常、毎年1回実施しています。 工事に伴う停電は、当院の運営に支障のない範囲とします。
6	蒸気ボイラの更新に関して、提案募集要項の12項のイの※1に「指定する型式のほか追加で独自の提案も可能」と記載がございますが、更新後は炉筒煙管ボイラでなくても良いという認識でよろしいでしょうか。	本E S C O事業の提案は、炉筒煙管ボイラから炉筒煙管ボイラに更新する場合のものとし、独自の追加提案は技術提案書(様式第12号の5)の範囲内としてください。
7	提案募集要項の14項の施設概要データに、契約電力が2,300kW(高圧業務用電力)との記載があります。高圧電力としては高い契約数値と認識いたしましたが、更に契約電力を増加させる提案でも問題ないでしょうか。	高圧業務用契約では現在の契約電力が最大です。